



Service santé-environnement

Bastia, le 9 août 2022

VALLECALLE

MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE DE VALLECALLE  
MAIRIE DE VALLECALLE  
20273 VALLECALE

Type Code Nom  
Prélèvement 00107792  
Unité de gestion 0225 VALLECALLE  
Installation UDI 001170 VALLECALLE  
Point de surveillance P 0000001264 MR CHIARONNI A PRUNETA  
Localisation exacte ROBINET CUISINE  
Commune VALLECALLE

Prélevé le : mercredi 03 août 2022 à 09h30  
par : LABORATOIRE OEHC  
Type visite : D1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>Mesures de terrain</b>					
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
<b>CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL</b>					
Température de l'eau	19,5 °C				25,00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>					
pH	7,7 unité pH			6,50	9,00
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>					
Chlore libre	<0,05 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

**Analyse laboratoire**

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00105417

Référence laboratoire : 141572

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,07 NFU				2,00
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	335 µS/cm			200,00	1 100,00
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05 mg/L				0,10
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	57 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	14 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	16 n/(100mL)				0,00
Bact. et spores sulfite-rédu./100ml	0 n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	7 n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0,00		
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>					
Chlore total	<0,05 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

Eau d'alimentation non-conforme aux exigences de qualité. Présence de germes témoins de contamination fécale. La teneur en chlore libre est insuffisante.

Pour la Directrice Générale de l'ARS de Corse,  
et par délégation,  
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

**Patrice GRANDJEAN**

/!\ Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique)  
ARS de Corse - Quartier Saint Joseph - CS 13 003 - 20 700 Ajaccio Cedex 9  
Tél. : 04 95 51 98 98 - <https://www.ars.corse.sante.fr>